

**DATA: XXXXXXXX****ZBIORNIK: FBX-0400/FBX-0200****NUMER SERYJNY: XXXXXXXXXXXXX**

5 lat na zbiornik;  
2 lata na wyposażenie;

W przypadku awarii należy skontaktować się z Działem Serwisowym FORTIS Technology pod nr tel. 606 444 417 lub 512 520 770. Zgłoszenia należy przysyłać pisemnie pod nr fax 61 823 27 94 lub mail [serwis@fortistechnology.pl](mailto:serwis@fortistechnology.pl)

Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte w terminie do 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia. Gwarantowany czas reakcji na przesłane zgłoszenie wynosi 48 godzin (w dni robocze).

W celu utrzymania trwałości oraz odpowiedniego stanu technicznego elementów mechanicznych znajdujących się w zbiornikach sugerujemy wykonanie **przeгляdu okresowego** co 6 miesięcy użytkowania lub po przelaniu przez zbiornik 100 tys. litrów paliwa.

Przeгляд okresowy jest odpłatny. Koszt oraz zakres przeglądu ustalany jest indywidualnie w zależności od obciążenia oraz warunków pracy urządzeń. Zlecenie przeglądu należy przysyłać do Działu Serwisu Fortis Technology.

W przypadku, gdy usterka w okresie gwarancji wyniknęła z nieprawidłowego użytkowania, instalacji wyrobu, stosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub miała miejsce po upływie gwarancji, zgłaszający zostanie obciążony kosztami związanymi z wykonaniem serwisu.

Gwarancja nie obejmuje standardowej obsługi konserwacyjnej urządzeń takiej jak czyszczenie filtrów, wymiana baterii, kalibracja (regulacja dokładności) przepływomierzy. W przypadku stwierdzenia niezgodności wskazań przepływomierza, należy przeprowadzić kalibrację zgodnie z załączoną instrukcją.

Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

- uszkodzenia wynikłego na skutek niewłaściwej instalacji oraz obsługi,
- braku odpowiedniej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych lub aktów wandalizmu,
- usterek powstałych w wyniku dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych we własnym zakresie,
- zmiany przeznaczenia wyrobu.

W celu wydłużenia żywotności jak i bezawaryjności oraz utrzymania gwarancji na zamki zaleca się wykonywanie konserwacji minimum co dwa miesiące. Z racji zakonserwowania zamków w toku produkcyjnym, pierwszą konserwację można wykonać po dwóch miesiącach.

Gwarancją nie są objęte urządzenia eksploatacyjne podlegające naturalnemu zużyciu takie jak: filtry, węże, złączki, baterie, łopatki pompy, pistolety nalewowe.

**Firma Fortis Technology Rydzińska Sp.k. nie odpowiada za szkody powstałe w skutek niewłaściwego oraz niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania produktu.**